

İB-64.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	İB-64.1a
Tanımı	Ağaç Direklerin Düzeltilmesi (Şehir ve köy içi AG-OG)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	67,80	67,80	0,00
2021	207,88	207,88	0,00
2018	115,00	115,00	0,00
2015	83,70	83,70	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	107,10	107,10	0,00
2017	115,00	115,00	0,00
2014	75,00	75,00	0,00
2020	170,60	170,60	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	315,93	315,93	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	145,33	145,33	0,00
2023-1	631,85	631,85	0,00
2024	1567,00	1567,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

İB-64.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik ağaç direğin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve direk etrafı açılacaktır. Direk temeli, şartname ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltililecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dâhildir.

İB-64.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.