

İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	İB-64.2a
Tanımı	Demir Direklerin Düzeltilmesi (Şehir ve köy içi AG-OG)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1225,26	1225,26	0,00
2018	223,00	223,00	0,00
2013	140,00	140,00	0,00
2015	171,00	171,00	0,00
2016	207,00	207,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	612,63	612,63	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	3038,64	3038,64	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	223,00	223,00	0,00
2020	330,82	330,82	0,00
2014	156,00	156,00	0,00
2021	403,11	403,11	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	281,81	281,81	0,00

İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik demir diređin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve temel etrafı açılacaktır. Direk temeli şartname ve yönetmelikler de belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dâhildir.

İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.