

32.34.9-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-021

Tanımı 2x35 s mm², 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVY (NYY)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	79,07	68,15	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	234,40	180,87	0,00
2019	116,28	100,34	0,00
2020	123,43	105,23	0,00
2016	73,80	63,46	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	411,19	312,35	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	89,67	76,87	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	138,56	115,07	0,00

32.34.9-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.