

## 22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>22.4.11-007</b>
<b>Tanımı</b>	36 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3650,00	1494,00	286,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	4196,00	1840,00	354,00
2017	5323,00	2530,00	489,00
2016	4791,00	2353,00	455,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	6132,22	2861,62	551,98
2022-1	25879,69	6793,30	1302,79
2004	0,00	0,00	0,00
2021	10483,91	4287,03	828,21
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	4088,00	1655,00	317,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	8090,25	3745,31	721,10
2020	8561,67	3924,69	756,80
2023-1	58165,36	11745,30	2246,00

## 22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

## 22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.