

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.11-008

Tanımı 36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4123,00	1498,00	286,00
2014	4622,00	1660,00	317,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	5326,00	2358,00	455,00
2015	4713,00	1845,00	354,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	68318,10	11797,46	2246,00
2018	6850,31	2868,06	551,98
2021	11845,53	4300,26	828,21
2019	9045,13	3754,77	721,10
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	30055,48	6816,06	1302,79
2012	0,00	0,00	0,00
2017	5936,00	2535,00	489,00
2020	9581,65	3935,71	756,80

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.