

25.17.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.17.1-003
Tanımı	3x125A, Icn=8kA Termik Manyetik Kompakt Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	265,20	184,30	61,76
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	399,90	291,30	97,60
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1418,48	831,40	278,24
2005	0,00	0,00	0,00
2019	630,53	460,92	154,37
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	664,49	483,48	161,82
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	474,06	353,01	118,25
2021	775,72	528,82	176,87
2011	0,00	0,00	0,00
2017	428,70	312,90	104,83
2023-1	2502,61	1436,10	479,42
2014	297,60	204,10	68,38
2012	0,00	0,00	0,00
2015	320,10	227,60	76,26

25.17.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.17.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.