

25.17.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.17.1-008
Tanımı	3x500A, Icn=25kA Termik Manyetik Kompakt Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	830,00	289,40	96,94
2012	0,00	0,00	0,00
2013	729,20	261,40	87,58
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1113,30	443,60	148,59
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1634,44	653,38	219,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	857,70	322,70	108,10
2022-1	4574,13	1178,36	395,35
2020	1732,30	685,33	229,80
2016	1041,10	413,00	138,36
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	8203,34	2034,52	682,62
2021	2177,67	749,55	251,45
2018	1200,60	500,43	167,68

25.17.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikle pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiđi montaj malzemesi ve işçiliđi, gerektiđinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.17.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.