

22.4.13-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-007

Tanımı 36 kV, 630A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	12367,10	3791,87	721,10
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	44563,98	6894,81	1302,79
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	13124,00	3972,40	756,80
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	103559,88	11944,60	2246,00
2013	5769,00	1513,00	286,00
2016	7186,00	2375,00	455,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	16567,66	4337,41	828,21
2008	0,00	0,00	0,00
2017	8068,00	2556,00	489,00
2018	9349,10	2894,21	551,98
2014	6479,00	1678,00	317,00
2015	6511,00	1862,00	354,00
2011	0,00	0,00	0,00

22.4.13-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafına uygun hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

-baralar,

- yük ayırıcısı

- çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,

- termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.