

03.1.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.1.2-004
Tanımı	ø16mm İçi Dolu Bakır Bara (1.80 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	60,17	33,33	23,10
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	41,52	20,67	14,30
2009	0,00	0,00	0,00
2019	95,05	49,78	34,49
2007	0,00	0,00	0,00
2020	104,06	52,00	36,07
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	272,99	91,14	63,16
2010	0,00	0,00	0,00
2016	54,36	30,94	21,45
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	488,49	158,04	109,42
2011	0,00	0,00	0,00
2014	45,12	22,89	15,83
2018	69,09	37,87	26,24
2015	48,20	25,04	17,33
2021	132,60	56,59	39,29

03.1.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç civata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.1.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.