

### 03.1.3-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.1.3-007

**Tanımı** ø50/44mm İçi Boş Bakır Bara (3.94 kg/m)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	69,71	35,35	24,48
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	329,87	97,10	67,12
2019	110,83	52,89	36,59
2013	48,67	21,98	15,18
2015	56,25	26,60	18,40
2016	62,78	32,80	22,72
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	121,97	55,33	38,28
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	591,19	168,21	116,18
2014	52,80	24,34	16,81
2011	0,00	0,00	0,00
2021	157,59	60,30	41,72
2006	0,00	0,00	0,00
2018	80,16	40,20	27,83

### 03.1.3-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiđi



#### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 03.1.3-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.