

03.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.2.1-019

Tanımı 160x10mm² Alüminyum Bara (4.320 kg/m)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2019	72,00	58,13	40,49
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	44,49	36,31	25,30
2009	0,00	0,00	0,00
2018	54,96	44,29	30,86
2022-1	156,71	105,95	73,79
2013	30,70	24,04	16,73
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	48,35	39,04	27,20
2015	37,21	29,22	20,35
2021	86,52	65,96	45,94
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	75,79	60,67	42,26
2014	33,65	26,64	18,54
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	274,61	183,25	127,45

03.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafıta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.