

03.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.2.2-002

Tanımı ø8mm İçi Dolu Alüminyum Bara (0.14 kg/m)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	48,35	39,04	27,20
2010	0,00	0,00	0,00
2013	30,70	24,04	16,73
2016	44,49	36,31	25,30
2020	75,79	60,67	42,26
2019	72,00	58,13	40,49
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	156,71	105,95	73,79
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	274,61	183,25	127,45
2014	33,65	26,64	18,54
2018	54,96	44,29	30,86
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	37,21	29,22	20,35
2011	0,00	0,00	0,00
2021	86,52	65,96	45,94

03.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafıta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.