

11.6.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.6.3-001

Tanımı 40kN/11B, Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	32,70	5,92	2,38
2004	0,00	0,00	0,00
2015	35,50	7,01	2,82
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	38,03	8,55	3,45
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	35,22	6,57	2,64
2017	41,12	9,40	3,78
2020	61,90	15,51	6,27
2019	55,18	14,56	5,87
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	324,31	49,77	20,22
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	138,78	28,16	11,43
2018	44,05	10,88	4,38
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	77,08	17,22	6,97

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.