

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6-001
Tanımı	K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	28,54	8,55	3,45
2017	32,31	9,40	3,78
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	20,44	5,92	2,38
2019	45,63	14,56	5,87
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	125,94	28,16	11,43
2006	0,00	0,00	0,00
2020	44,60	15,51	6,27
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	243,91	49,77	20,22
2014	23,29	6,57	2,64
2018	34,83	10,88	4,38
2005	0,00	0,00	0,00
2015	24,58	7,01	2,82
2021	60,12	17,22	6,97
2010	0,00	0,00	0,00

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.