

## 25.20-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.20-003</b>
<b>Tanımı</b>	Saatli Tip 3x30A (Y/T) Sokok Lambası Zaman Şalter
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	155,80	117,80	39,46
2016	237,10	186,00	62,32
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	174,20	130,30	43,64
2003	0,00	0,00	0,00
2015	188,80	145,30	48,70
2011	0,00	0,00	0,00
2017	254,30	199,80	66,94
2009	0,00	0,00	0,00
2019	374,10	294,30	98,61
2020	393,75	308,59	103,35
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	806,93	530,72	177,79
2018	282,36	225,41	75,52
2023-1	1418,68	916,91	307,11
2006	0,00	0,00	0,00
2021	453,55	337,39	112,94
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.20-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsfla ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

## 25.20-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.