

25.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.20-004
Tanımı	Saatli Tip 3x60A (Y/T) Sokok Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	374,10	294,30	98,61
2020	393,75	308,59	103,35
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	806,93	530,72	177,79
2016	237,10	186,00	62,32
2013	155,80	117,80	39,46
2012	0,00	0,00	0,00
2017	254,30	199,80	66,94
2005	0,00	0,00	0,00
2018	282,36	225,41	75,52
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1418,68	916,91	307,11
2004	0,00	0,00	0,00
2021	453,55	337,39	112,94
2011	0,00	0,00	0,00
2015	188,80	145,30	48,70
2014	174,20	130,30	43,64
2003	0,00	0,00	0,00

25.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.