

## 25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.20-007

**Tanımı** Fotoselli Tip 3x30A (Y/T) Sokak Lambası Zaman Şalter

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	286,40	254,30	85,19
2015	350,80	314,00	105,17
2019	702,83	635,39	212,87
2008	0,00	0,00	0,00
2018	534,85	486,72	163,06
2014	318,70	281,60	94,33
2016	445,00	401,80	134,62
2017	477,60	431,50	144,55
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	738,25	666,28	223,26
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1378,79	1145,36	383,82
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2402,36	1978,32	663,08
2021	826,69	728,52	244,16
2004	0,00	0,00	0,00

## 25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

## 25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.