

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.20-008
Tanımı	Fotoselli Tip 3x60A (Y/T) Sokak Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	445,00	401,80	134,62
2013	286,40	254,30	85,19
2019	702,83	635,39	212,87
2004	0,00	0,00	0,00
2020	738,25	666,28	223,26
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	534,85	486,72	163,06
2021	826,69	728,52	244,16
2022-1	1378,79	1145,36	383,82
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2402,36	1978,32	663,08
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	318,70	281,60	94,33
2015	350,80	314,00	105,17
2017	477,60	431,50	144,55

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.