

## 25.21-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.21-002</b>
<b>Tanımı</b>	3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı (Komple)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	160,20	86,70	29,06
2016	235,70	136,90	45,86
2017	252,30	147,00	49,26
2019	370,47	216,35	72,50
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	391,49	227,01	76,01
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	923,37	389,90	130,60
2015	191,10	107,00	35,84
2018	275,76	165,77	55,55
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1643,18	674,08	225,56
2014	180,90	95,90	32,15
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	472,73	248,38	83,10

## 25.21-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapađı açılmaz, sigortaya müdahale edileceđi zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle deđiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

## 25.21-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.