

25.22-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.22-004
Tanımı	3x630A AG Sigortasız Yük Ayırıcısı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	549,94	332,29	111,25
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	580,64	348,37	116,67
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1352,47	599,12	200,54
2021	697,65	380,82	127,58
2004	0,00	0,00	0,00
2016	349,40	210,00	70,33
2007	0,00	0,00	0,00
2018	409,84	254,51	85,23
2023-1	2402,89	1034,34	346,45
2013	132,90	132,90	44,51
2017	374,20	225,60	75,56
2003	0,00	0,00	0,00
2014	267,20	147,20	49,30
2011	0,00	0,00	0,00
2015	282,90	164,10	54,96

25.22-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle değiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.22-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.