

## 25.485.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.485.1109 (167-1109)</b>                                             |
| <b>Tanımı</b>  | 15.000 kcal/h, Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları, Fan-Coil cihazları |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                             |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 76163,66     | 2651,93       | 1325,97         |
| 2025-Kasım  | 74773,66     | 2629,18       | 1314,59         |
| 2025-Ekim   | 74272,45     | 2563,80       | 1281,90         |
| 2025-Eylül  | 73307,36     | 2483,48       | 1241,74         |
| 2025-Ocak   | 60821,88     | 2146,88       | 1073,44         |
| 2024        | 52637,50     | 1625,00       | 812,50          |
| 2023-2      | 34986,88     | 984,38        | 492,19          |
| 2023-1      | 24897,50     | 610,00        | 305,00          |
| 2022-3      | 16115,26     | 394,06        | 197,03          |
| 2022-2      | 16024,33     | 303,13        | 151,57          |
| 2022-1      | 10228,13     | 303,13        | 151,57          |
| 2021        | 5650,00      | 159,00        | 79,50           |
| 2020        | 4520,00      | 130,00        | 65,00           |
| 2019        | 3429,68      | 109,94        | 54,97           |
| 2018        | 2440,00      | 30,90         | 15,45           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.485.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

?Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balans alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.485.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                  |        |          |
| 20.485.1109 |                 | 15000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                             | Saat   | 2,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                       | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                              | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.