

25.490.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.1108 (280-1208)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):61 kW.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	676397,86	18644,79	9322,40
2025-Kasım	663989,05	18469,53	9234,77
2025-Ekim	659643,33	18023,50	9011,75
2025-Eylül	651165,86	17462,51	8731,26
2025-Ocak	540091,19	15091,19	7545,60
2024	448954,83	11454,83	5727,42
2023-2	331313,88	6978,66	3489,33
2023-1	237586,61	4336,61	2168,31
2022-3	202881,38	2860,13	1430,07
2022-2	202255,21	2233,96	1116,98
2022-1	142037,00	2162,00	1081,00
2021	81790,00	2290,00	1145,00
2020	63030,00	1870,00	935,00
2019	54770,00	1590,00	795,00
2018	45880,00	1250,00	625,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

25.490.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1108		Soğutma kapasitesi (nom) 61 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 68 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	22,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	22,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.