

25.282.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.1302 (409-302)
Tanımı	1.000 l/h, 9 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37124,43	2336,93	1168,47
2025-Kasım	36728,76	2316,89	1158,45
2025-Ekim	36228,27	2259,29	1129,65
2025-Eylül	35458,67	2188,49	1094,25
2025-Ocak	29320,69	1891,88	945,94
2024	25215,13	1433,75	716,88
2023-2	19589,38	868,75	434,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13874,42	531,38	265,69
2022-3	8950,67	342,88	171,44
2022-2	8847,80	263,75	131,88
2022-1	6290,38	263,75	131,88
2021	4067,22	172,85	86,42
2020	2663,19	141,66	70,83
2019	1993,04	120,55	60,28
2018	1573,00	93,00	46,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.