

## 25.450.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.450.2107 (252-107)

**Tanımı** 8.000 m³/h'lık, Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 54321,15     | 5271,56       | 2635,78         |
| 2025-Kasım  | 53332,83     | 5195,51       | 2597,76         |
| 2025-Ekim   | 52940,61     | 5094,10       | 2547,05         |
| 2025-Eylül  | 52198,96     | 4942,80       | 2471,40         |
| 2025-Ocak   | 43410,65     | 4260,65       | 2130,33         |
| 2024        | 34594,95     | 3282,45       | 1641,23         |
| 2023-2      | 28473,93     | 2073,93       | 1036,97         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 25372,58     | 1372,58       | 686,29          |
| 2022-3      | 22817,53     | 1008,65       | 504,33          |
| 2022-2      | 22657,08     | 848,20        | 424,10          |
| 2022-1      | 12360,75     | 698,25        | 349,13          |
| 2021        | 7260,00      | 614,00        | 307,00          |
| 2020        | 5820,00      | 503,00        | 251,50          |
| 2019        | 4360,00      | 428,00        | 214,00          |
| 2018        | 3250,00      | 338,00        | 169,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 25.450.1000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dâhil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

## 25.450.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 20.450.2107 |                 | 8000 m³/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                      | Saat   | 2,250000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                | Saat   | 4,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                       | Saat   | 4,500000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.