

## 25.480.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.2106 (266-405)

**Tanımı** 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha, Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 365,53       | 173,70        | 86,85           |
| 2025-Kasım  | 363,33       | 172,21        | 86,11           |
| 2025-Ekim   | 355,38       | 167,94        | 83,97           |
| 2025-Eylül  | 347,80       | 162,68        | 81,34           |
| 2025-Ocak   | 306,88       | 140,63        | 70,32           |
| 2024        | 230,00       | 106,88        | 53,44           |
| 2023-2      | 155,69       | 64,69         | 32,35           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 109,38       | 39,38         | 19,69           |
| 2022-3      | 78,86        | 25,31         | 12,66           |
| 2022-2      | 72,96        | 19,41         | 9,71            |
| 2022-1      | 41,54        | 19,41         | 9,71            |
| 2021        | 32,30        | 17,00         | 8,50            |
| 2020        | 26,10        | 13,90         | 6,95            |
| 2019        | 22,10        | 11,80         | 5,90            |
| 2018        | 17,60        | 9,30          | 4,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönmemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış cam yünü levha veya taş yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| 20.480.2106 |                 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici) | m <sup>2</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                                                                                        | Saat           | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.