

25.480.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.480.2201 (266-501)
Tanımı	Yalıtım kalınlığı: 6 mm, Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	338,68	231,61	115,81
2025-Kasım	336,36	229,63	114,82
2025-Ekim	329,75	223,91	111,96
2025-Eylül	321,43	216,90	108,45
2025-Ocak	277,50	187,50	93,75
2024	208,75	142,50	71,25
2023-2	135,00	86,25	43,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	90,00	52,50	26,25
2022-3	66,29	33,75	16,88
2022-2	58,41	25,88	12,94
2022-1	48,63	25,88	12,94
2021	46,20	30,50	15,25
2020	37,50	25,00	12,50
2019	31,80	21,20	10,60
2018	25,40	16,70	8,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönmümlü, TS EN 13501-1+A1'e göre yangına tepki sınıfı °C olan ve ısı iletkenlik katsayısı ? (40 °C) ? 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, işyerinde temini ve montajının yapılması.

Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve ? değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.

25.480.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.2201		Yalıtım kalınlığı 6 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.