

25.480.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.480.2204 (266-504)
Tanımı	Yalıtım kalınlığı: 20 mm, Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	917,01	270,21	135,11
2025-Kasım	912,75	267,89	133,95
2025-Ekim	900,66	261,24	130,62
2025-Eylül	884,55	253,05	126,53
2025-Ocak	762,50	218,75	109,38
2024	568,75	166,25	83,13
2023-2	398,00	100,63	50,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	290,00	61,25	30,63
2022-3	237,79	39,38	19,69
2022-2	228,60	30,19	15,10
2022-1	168,94	30,19	15,10
2021	128,00	32,30	16,15
2020	103,00	26,40	13,20
2019	87,00	22,40	11,20
2018	70,50	17,70	8,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönmümlü, TS EN 13501-1+A1'e göre yangına tepki sınıfı °C olan ve ısı iletkenlik katsayısı ? (40 °C) ? 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekaresine sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, işyerinde temini ve montajının yapılması.

Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve ? değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.

25.480.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.2204		Yalıtım kalınlığı 20 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.