

25.450.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.450.4102 (253-302)
Tanımı	600 m³/h, PENCERE TİPİ DOMESTİK FANLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6517,60	579,03	289,52
2025-Kasım	6402,18	574,05	287,03
2025-Ekim	6352,70	559,79	279,90
2025-Eylül	6263,69	542,25	271,13
2025-Ocak	5208,75	468,75	234,38
2024	4147,50	356,25	178,13
2023-2	2742,63	215,63	107,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1936,25	131,25	65,63
2022-3	1097,89	84,38	42,19
2022-2	1078,20	64,69	32,35
2022-1	773,44	64,69	32,35
2021	437,00	61,00	30,50
2020	350,00	49,60	24,80
2019	273,00	42,20	21,10
2018	210,00	33,30	16,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230 V-50 Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup, TS EN 60335-2-80 standardı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik ?pencere fanının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.450.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.4102		600 m³/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.