

25.285.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.285.3005 (412-405)
Tanımı	500 Litre, Isıtıcısız günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22148,71	6462,04	3231,02
2025-Kasım	21735,17	6398,95	3199,48
2025-Ekim	21392,13	6246,44	3123,22
2025-Eylül	20796,11	6052,59	3026,30
2025-Ocak	18049,48	5229,98	2614,99
2024	14693,54	3973,66	1986,83
2023-2	12290,03	2426,84	1213,42
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8580,55	1513,94	756,97
2022-3	6921,05	1007,56	503,78
2022-2	6727,04	791,99	396,00
2022-1	3717,90	756,00	378,00
2021	2405,59	490,08	245,04
2020	1816,21	404,11	202,06
2019	1410,34	344,39	172,20
2018	1296,00	153,00	76,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

25.285.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.