

25.470.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.1302 (261-752)
Tanımı	En Geniş Kenarı 499 mm'ye kadar 0.60 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2459,45	933,38	466,69
2025-Kasım	2435,86	925,38	462,69
2025-Ekim	2370,20	902,38	451,19
2025-Eylül	2318,05	874,10	437,05
2025-Ocak	2019,38	755,63	377,82
2024	1607,50	572,50	286,25
2023-2	1318,63	346,88	173,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	960,25	212,75	106,38
2022-3	848,88	137,31	68,66
2022-2	817,19	105,63	52,82
2022-1	536,88	105,63	52,82
2021	298,00	69,00	34,50
2020	239,00	56,50	28,25
2019	227,00	48,00	24,00
2018	188,00	37,90	18,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun.

25.470.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.1302		En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Paslanmaz Çelik Levha Kullanılarak Hava Kanalı Yapılması (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.