

25.450.5106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.450.5106 (253-706)
Tanımı	750 m³/h, Kanal tipi aspiratör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15406,75	1725,49	862,75
2025-Kasım	15137,49	1710,69	855,35
2025-Ekim	15013,84	1668,15	834,08
2025-Eylül	14796,91	1615,89	807,95
2025-Ocak	12316,88	1396,88	698,44
2024	9457,50	1057,50	528,75
2023-2	5890,63	640,63	320,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4146,25	396,25	198,13
2022-3	2347,31	255,94	127,97
2022-2	2288,25	196,88	98,44
2022-1	1659,38	196,88	98,44
2021	964,00	76,50	38,25
2020	772,00	62,50	31,25
2019	578,00	53,00	26,50
2018	517,00	41,60	20,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.5106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 Pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.5106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.5106		750 m³/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.