

25.458.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.2112 (258-212)
Tanımı	(80.000 kcal/h) 88 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğunlaşma tavası dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	81293,30	6716,63	3358,32
2025-Kasım	79848,61	6659,00	3329,50
2025-Ekim	79240,96	6493,50	3246,75
2025-Eylül	78139,89	6290,00	3145,00
2025-Ocak	64962,50	5437,50	2718,75
2024	51737,50	4125,00	2062,50
2023-2	36502,50	2500,00	1250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25800,00	1512,50	756,25
2022-3	21209,50	975,00	487,50
2022-2	20984,50	750,00	375,00
2022-1	14900,00	750,00	375,00
2021	7870,00	356,00	178,00
2020	6300,00	291,00	145,50
2019	5050,00	247,00	123,50
2018	4610,00	195,00	97,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 15 °C, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2112		(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.