

## 25.475.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.475.4108 (268-108)

**Tanımı** Anemostad, Boyun Çapı: 20"-50 cm'ye kadar, Kanat araları ayarlanıır tip (DKP sacdan)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4451,38	671,66	335,83
2025-Kasım	4407,01	665,90	332,95
2025-Ekim	4284,79	649,35	324,68
2025-Eylül	4205,31	629,00	314,50
2025-Ocak	3673,75	543,75	271,88
2024	2820,00	412,50	206,25
2023-2	2032,63	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1522,50	151,25	75,63
2022-3	1043,23	97,50	48,75
2022-2	1020,73	75,00	37,50
2022-1	527,50	75,00	37,50
2021	286,00	28,60	14,30
2020	229,00	23,40	11,70
2019	172,00	19,90	9,95
2018	121,00	15,20	7,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.475.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan, dairesel anemostadın yerine montajı.

## 25.475.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.475.4108		Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.