

## 25.495.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.495.2103 (600-1203/A)</b>                                |
| <b>Tanımı</b>  | 300 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                  |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5146496,16   | 59089,34      | 29544,67        |
| 2025-Kasım  | 5051245,75   | 58459,61      | 29229,81        |
| 2025-Ekim   | 5019738,24   | 57114,43      | 28557,22        |
| 2025-Eylül  | 4956750,09   | 55356,44      | 27678,22        |
| 2025-Ocak   | 4108436,05   | 47811,05      | 23905,53        |
| 2024        | 3159941,70   | 36441,70      | 18220,85        |
| 2023-2      | 2432331,25   | 22406,25      | 11203,13        |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1735445,35   | 14070,35      | 7035,18         |
| 2022-3      | 1583995,91   | 9565,91       | 4782,96         |
| 2022-2      | 1582068,50   | 7638,50       | 3819,25         |
| 2022-1      | 1108050,75   | 7050,75       | 3525,38         |
| 2021        | 657000,00    | 16940,00      | 8470,00         |
| 2020        | 506200,00    | 13880,00      | 6940,00         |
| 2019        | 405600,00    | 11810,00      | 5905,00         |
| 2018        | 283600,00    | 9330,00       | 4665,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1, 400 kW ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

## 25.495.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                   |        |           |
| 20.495.2103 |                 | 300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                    |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                              | Saat   | 17,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                        | Saat   | 70,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                               | Saat   | 70,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                        | Saat   | 2,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                          | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.