

25.245.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.245.1103 (173-103)
Tanımı	108/3,71 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	904,58	335,84	167,92
2025-Kasım	899,11	332,95	166,48
2025-Ekim	881,60	324,69	162,35
2025-Eylül	862,85	314,50	157,25
2025-Ocak	787,50	271,88	135,94
2024	721,88	206,25	103,13
2023-2	554,00	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,63	75,63	37,82
2022-3	378,44	48,75	24,38
2022-2	367,19	37,50	18,75
2022-1	183,25	37,50	18,75
2021	108,00	24,56	12,28
2020	75,76	20,14	10,07
2019	67,78	17,13	8,57
2018	54,50	20,10	10,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi.

25.245.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1210		Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 108/3,5 Ağırlık kg/m 9,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,100000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.