

25.650.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.650.4101 (694-801)
Tanımı	8 Ø mm (1/4"), Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	930,64	239,33	119,67
2025-Kasım	925,78	237,28	118,64
2025-Ekim	913,08	231,39	115,70
2025-Eylül	899,91	224,13	112,07
2025-Ocak	788,75	193,75	96,88
2024	686,88	146,88	73,44
2023-2	714,75	81,25	40,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	502,81	50,31	25,16
2022-3	329,23	32,50	16,25
2022-2	321,74	25,01	12,51
2022-1	232,51	25,01	12,51
2021	130,00	14,00	7,00
2020	102,00	11,40	5,70
2019	90,00	9,65	4,83
2018	73,50	7,60	3,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.650.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oksijen, medikal hava ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere zararlı cisimlerden arındırılmış, medikal sistemlerde kullanılmaya uygun, 30 atmosfer basıncına denenmiş, 12 Atmosfer işletme basıncında, giriş ve çıkış rakorlu, hızlı müdahale imkanı sağlamak için çeyrek turda tam açma ve kapama imkanı olan, elle açılıp kapama volanlı, pirinçten preste şekillendirilmiş, duvara monte edilebilen valfin temini dübel ve pirinç vida ile duvara tespiti.

25.650.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.650.4101		8 Ø Mm. (1/4) / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.