

25.452.2604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.2604 (1022-604)

Tanımı 10.000 m³/h Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 100 paskala kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	135322,66	6901,95	3450,98
2025-Kasım	132888,76	6842,73	3421,37
2025-Ekim	131931,41	6672,60	3336,30
2025-Eylül	130151,51	6463,53	3231,77
2025-Ocak	108105,00	5587,50	2793,75
2024	83076,00	4230,00	2115,00
2023-2	69183,00	2562,50	1281,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	49122,00	1585,00	792,50
2022-3	33304,50	1023,75	511,88
2022-2	33021,00	787,50	393,75
2022-1	15525,00	787,50	393,75
2021	8508,00	636,00	318,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	6720,00	443,00	221,50
2018	5664,00	350,00	175,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.