

25.490.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.1102 (280-1202)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):27 kW.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	355488,81	9855,24	4927,62
2025-Kasım	348960,54	9755,40	4877,70
2025-Ekim	346681,94	9526,00	4763,00
2025-Eylül	342227,31	9231,29	4615,65
2025-Ocak	283850,56	7975,56	3987,78
2024	235939,83	6064,83	3032,42
2023-2	161537,60	3713,04	1856,52
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	115829,11	2329,11	1164,56
2022-3	107241,19	1564,19	782,10
2022-2	106914,09	1237,09	618,55
2022-1	75065,13	1165,13	582,57
2021	43030,00	1040,00	520,00
2020	33150,00	849,00	424,50
2019	26560,00	722,00	361,00
2018	22250,00	570,00	285,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

25.490.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1102		Soğutma kapasitesi (nom) 27 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 31 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	11,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	11,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.