

25.282.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.1307 (409-307)
Tanımı	10.000 l/h, 9 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	101465,27	3196,20	1598,10
2025-Kasım	100374,47	3168,78	1584,39
2025-Ekim	99057,00	3090,00	1545,00
2025-Eylül	96996,85	2993,18	1496,59
2025-Ocak	80047,50	2587,50	1293,75
2024	69221,75	1960,00	980,00
2023-2	58045,00	1187,50	593,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30686,50	730,00	365,00
2022-3	17599,24	471,25	235,63
2022-2	17457,87	362,50	181,25
2022-1	12350,00	362,50	181,25
2021	7976,72	237,63	118,81
2020	5200,14	194,75	97,38
2019	3879,90	165,75	82,88
2018	3029,00	101,00	50,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.