

## 25.250.4509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.250.4509 (169-1219)</b>                                          |
| <b>Tanımı</b>  | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                          |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 49782,16     | 2686,65       | 1343,33         |
| 2025-Kasım  | 44580,58     | 2663,60       | 1331,80         |
| 2025-Ekim   | 44665,25     | 2597,40       | 1298,70         |
| 2025-Eylül  | 43365,01     | 2516,00       | 1258,00         |
| 2025-Ocak   | 38512,50     | 2175,00       | 1087,50         |
| 2024        | 36250,00     | 1650,00       | 825,00          |
| 2023-2      | 24062,50     | 1000,00       | 500,00          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 19817,50     | 605,00        | 302,50          |
| 2022-3      | 15755,63     | 390,00        | 195,00          |
| 2022-2      | 15665,63     | 300,00        | 150,00          |
| 2022-1      | 9612,50      | 300,00        | 150,00          |
| 2021        | 6344,10      | 196,50        | 98,25           |
| 2020        | 5801,00      | 161,00        | 80,50           |
| 2019        | 5777,00      | 137,00        | 68,50           |
| 2018        | 5780,00      | 140,00        | 70,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                          |        |          |
| 20.250.4509 |                 | Anma Debisi 40,0 M <sup>3</sup> /H, Dn 80 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                           |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                               | Saat   | 4,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                      | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.