

25.264.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.3202 (177-202)

Tanımı Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için), Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	952,24	470,16	235,08
2025-Kasım	941,78	466,13	233,07
2025-Ekim	926,38	454,55	227,28
2025-Eylül	903,95	440,30	220,15
2025-Ocak	766,88	380,63	190,32
2024	610,00	288,75	144,38
2023-2	421,25	175,00	87,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	294,63	105,88	52,94
2022-3	224,66	68,25	34,13
2022-2	208,91	52,50	26,25
2022-1	161,88	52,50	26,25
2021	110,04	34,39	17,20
2020	76,99	28,19	14,10
2019	69,59	23,98	11,99
2018	49,10	9,15	4,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden şamandıralı bakır veya paslanmaz çelik şamandırası, şamandıraya bağlı cıva kontaklı devre açıcı ve kapayıcı su seviye göstergesi, buhar ve kazan besleme suyu devresine bağlama ağızları bulunan, elektrikli kazan besleme cihazının kumanda şalterinin cihaz ile şalter arasında 10 metreye kadar antigron kablosu hariç işyerinde temini ve yerine montajı. (Her ölçüdeki kazan için).

25.264.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.3202		Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için). / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.