

25.264.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.264.6002 (180-200)
Tanımı	Azami basınç alarm düzeni, KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2002,15	0,00	0,00
2025-Kasım	1986,84	0,00	0,00
2025-Ekim	1911,05	0,00	0,00
2025-Eylül	1885,64	0,00	0,00
2025-Ocak	1687,50	0,00	0,00
2024	1305,00	0,00	0,00
2023-2	1003,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	771,25	0,00	0,00
2022-3	670,31	0,00	0,00
2022-2	670,31	0,00	0,00
2022-1	468,75	0,00	0,00
2021	309,61	0,00	0,00
2020	199,75	0,00	0,00
2019	186,68	0,00	0,00
2018	157,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Presostat brülör, alarm klaksonu ile sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi.
Buhar kazanlarında su seviyesinin istenilen seviyenin altına düştüğünü, buhar basıncının istenilen basıncın üstüne çıktığını haber vermek üzere ayarlanabilir kazan emniyet alarm düzeninin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.264.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.