

### 35.110.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.5201 (715-521)</b>                                                                                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | 4x1.600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                             |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 146678,19    | 2726,04       | 1363,02         |
| 2025-Kasım  | 144939,81    | 2702,65       | 1351,33         |
| 2025-Ekim   | 141843,88    | 2635,46       | 1317,73         |
| 2025-Eylül  | 140202,44    | 2552,88       | 1276,44         |
| 2025-Ocak   | 119422,88    | 2206,88       | 1103,44         |
| 2024        | 110600,00    | 4040,00       | 2020,00         |
| 2023-2      | 66440,00     | 4040,00       | 2020,00         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 54520,00     | 2520,00       | 1260,00         |
| 2022-3      | 39580,00     | 1630,00       | 815,00          |
| 2022-2      | 39200,00     | 1250,00       | 625,00          |
| 2022-1      | 24960,00     | 1250,00       | 625,00          |
| 2021        | 14420,00     | 1250,00       | 625,00          |
| 2020        | 12410,00     | 1250,00       | 625,00          |
| 2019        | 11580,00     | 1250,00       | 625,00          |
| 2018        | 9250,00      | 983,00        | 491,50          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,  
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,  
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,  
elektronik koruma röleli,  
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,  
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                    |        |          |
| 30.110.5201 |                 | 4x 1600A e kadar lcu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az lcu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                               | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                        | Saat   | 3,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                               | Saat   | 3,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.