

## 25.285.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.285.1208 (412-208)</b>                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 1.000 Litre, Isıtıcılu günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                  |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 61848,08     | 9195,44       | 4597,72         |
| 2025-Kasım  | 60588,50     | 9085,98       | 4542,99         |
| 2025-Ekim   | 59725,49     | 8886,35       | 4443,18         |
| 2025-Eylül  | 58095,65     | 8615,45       | 4307,73         |
| 2025-Ocak   | 50451,13     | 7438,63       | 3719,32         |
| 2024        | 41519,65     | 5682,15       | 2841,08         |
| 2023-2      | 36094,83     | 3519,83       | 1759,92         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 25516,98     | 2254,48       | 1127,24         |
| 2022-3      | 20955,75     | 1576,50       | 788,25          |
| 2022-2      | 20659,68     | 1280,43       | 640,22          |
| 2022-1      | 10924,00     | 1136,50       | 568,25          |
| 2021        | 7046,26      | 723,03        | 361,51          |
| 2020        | 5277,60      | 602,38        | 301,19          |
| 2019        | 4346,68      | 514,53        | 257,27          |
| 2018        | 3110,00      | 223,00        | 111,50          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.285.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülün ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

## 25.285.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                      |        |          |
| 20.285.1208 |                 | 1000 Litre / Isıtıcılu günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 4,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                           | Saat   | 9,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                  | Saat   | 9,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                             | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.