KTB.10.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.7101**
Tanımı	1.sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8023,51	0,00	0,00
2025-Kasım	7924,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6321,88	0,00	0,00
2024	5268,75	0,00	0,00
2023-2	3777,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2967,88	0,00	0,00
2022-3	2176,50	0,00	0,00
2022-2	2133,63	0,00	0,00
2022-1	1324,31	0,00	0,00
2021	498,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre küpeşte ve korkuluksuz olarak 1. sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması, (10x20) cm kesitindeki limonluk kirişlerini üstte döşemenin kasnak kirişine altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 4 cm kalınlıktaki kalastan, rıhtların temizi 2,5 cm kalınlıktaki tahtadan yapılması , limonluk kirişi , basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması , basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturtma veya sürme tarzda yerleştirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı ....TL.dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdivenin basamak başlarından başlayan boylarının toplamı metre olarak ölçülür. Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata dahildir.
AHŞAP HESABI : 4 cm Basamak 1x4x28=11,2dc 2,5cm Rıht 1x2,5x17=4,25dc Kirişler 2x10x20=40dc %10 zaiyat toplam=0,061

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,061000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.