

25.255.3013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.255.3013 (174-619)
Tanımı	10 atmosfer işletme Basıncında: 2.000 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	90695,37	6126,20	3063,10
2025-Kasım	88795,25	6066,00	3033,00
2025-Ekim	87578,79	5921,75	2960,88
2025-Eylül	85209,89	5738,09	2869,05
2025-Ocak	74038,91	4958,10	2479,05
2024	59006,65	3767,41	1883,71
2023-2	46064,52	2301,84	1150,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32670,89	1438,31	719,16
2022-3	29308,19	958,81	479,41
2022-2	29083,44	754,49	377,25
2022-1	13632,85	718,50	359,25
2021	9614,75	465,51	232,75
2020	7547,76	383,98	191,99
2019	6837,61	327,26	163,63
2018	5764,00	191,00	95,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.3013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genişleme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiroil, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik metod ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum vb.) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 litre kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

8 Atmosfer İşletme Basıncında:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.3013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.