

25.255.3014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.255.3014 (174-620)
Tanımı	10 atmosfer işletme Basıncında: 2.500 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	98704,27	6659,04	3329,52
2025-Kasım	96628,58	6586,63	3293,32
2025-Ekim	95311,59	6436,00	3218,00
2025-Eylül	92735,46	6238,11	3119,06
2025-Ocak	80575,62	5388,06	2694,03
2024	64231,56	4104,83	2052,42
2023-2	50545,59	2525,54	1262,77
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35872,77	1599,11	799,56
2022-3	32208,48	1092,94	546,47
2022-2	31968,30	874,59	437,30
2022-1	14976,64	802,63	401,32
2021	10553,87	515,18	257,59
2020	9760,23	427,13	213,57
2019	8479,50	364,45	182,23
2018	6589,00	268,00	134,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.3014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genişleme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiro, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik metod ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum vb.) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 litre kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

8 Atmosfer İşletme Basıncında:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.3014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.