

### 03.2.3-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.2.3-006

**Tanımı** ø30/22mm İçi Boş Alüminyum Bara (0.880 kg/m)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	47,12	38,17	26,60
2010	0,00	0,00	0,00
2019	76,29	61,12	42,55
2003	0,00	0,00	0,00
2014	35,69	28,02	19,50
2008	0,00	0,00	0,00
2013	32,56	25,27	17,59
2009	0,00	0,00	0,00
2015	39,48	30,73	21,40
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	80,31	63,78	44,43
2018	58,24	46,57	32,43
2023-1	292,65	192,75	134,08
2021	91,81	69,33	48,32
2022-1	166,94	111,44	77,54
2017	51,22	41,04	28,59

## 03.2.3-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafıta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibil ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

## 03.2.3-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.