

25.264.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.264.2123 (176-509)
Tanımı	Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 69 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31251,97	738,83	369,42
2025-Kasım	29815,25	732,50	366,25
2025-Ekim	29005,55	714,29	357,15
2025-Eylül	29011,01	691,90	345,95
2025-Ocak	24777,76	598,13	299,07
2024	21454,50	453,75	226,88
2023-2	14071,50	275,00	137,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9360,16	166,38	83,19
2022-3	5362,50	107,25	53,63
2022-2	5332,80	82,50	41,25
2022-1	3759,00	82,50	41,25
2021	2427,48	54,04	27,02
2020	2250,94	44,29	22,15
2019	1846,68	37,68	18,84
2018	1380,00	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.