

### 03.2.3-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.2.3-011

**Tanımı** ø60/52mm İçi Boş Alüminyum Bara (1.900 kg/m)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 51,22        | 41,04         | 28,59           |
| 2014   | 35,69        | 28,02         | 19,50           |
| 2016   | 47,12        | 38,17         | 26,60           |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 39,48        | 30,73         | 21,40           |
| 2019   | 76,29        | 61,12         | 42,55           |
| 2021   | 91,81        | 69,33         | 48,32           |
| 2020   | 80,31        | 63,78         | 44,43           |
| 2018   | 58,24        | 46,57         | 32,43           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 166,94       | 111,44        | 77,54           |
| 2023-1 | 292,65       | 192,75        | 134,08          |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 32,56        | 25,27         | 17,59           |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 03.2.3-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafıta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

## 03.2.3-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.